

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2024 til kl. 08:00 den 13. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:11	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:36	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:38	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
10:36	Toldbodgade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
11:04	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
11:31	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
12:29	Richard Mortensens Vej	Brandalarm	Blind alarm pga. fejl ved ugentlig kontrol af sprinkler, centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:18	Vestre Kirkegårds Allé	First Responder	First Responder.
15:23	Galgebakken Torv	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:04	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
18:04	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. februar 2024 til kl. 08:00 den 13. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:55	Mosesvinget	Færdselsuheld	Materielt færdselsuheld mellem 3 biler. Oprydning foretaget, overdraget skadestedet til Politiet.
19:25	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:15	Købmagergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:32	Snorrestræde	First Responder	First Responder.
22:19	Tranehavegård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:06	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:10	Frederiksvej	Bygningsbrand	Mindre ildløs i opgang slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til Politiet.
01:37	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:01	Lindevangs Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
07:56	Hattesens Alle	First Responder	First Responder.