

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. februar 2024 til kl. 08:00 den 14. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:27	Gammeltorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:19	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:49	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:53	Bryggervangen	Brandalarm	Beredskabet aflyst inden ankomst.
13:07	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:30	Grevingevej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
14:31	Harrestrupvej	Færdselsuheld	Trafikulykke med en bil impliceret. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
15:15	Ryparken	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:37	Strandboulevarden	First Responder	First Responder
17:32	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:50	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. februar 2024 til kl. 08:00 den 14. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:15	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
19:09	Støberigade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
19:57	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:21	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:56	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:23	Johan Krohns Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
01:34	Tranehavegård	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
06:33	Svenstrupvej	First Responder	Beredskabet aflyst inden ankomst.
06:36	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:45	Ottiliavej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem tre biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
07:13	Tørringvej	Ild i bil	Brand i lastbil slukket med et C-rør. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.