

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2024 til kl. 08:00 den 17. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 08:27 | Jorisvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 08:29 | Vognporten | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 09:48 | Vesterbrogade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.. |
| 10:20 | Nordre Fasanvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. |
| 11:34 | Ågade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 11:55 | Ågade | Brandalarm | Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst. |
| 12:24 | Rundholtsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren. |
| 12:31 | Hammerichsgade | First Responder | First Responder. |
| 14:02 | Psyk | Bygningsbrand | Røglugt i bolig. Ved eftersyn findes kortslutning i el apparat under vask. Strøm afbrudt. |
| 15:12 | Glentemosen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 15:53 | Tegholmegade | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2024 til kl. 08:00 den 17. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-------------------------|-----------------|---|
| 17:53 | Martha Christensens Vej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 18:09 | Pasteursvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 18:17 | Rundholtsvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 19:17 | Bredgade | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. |
| 19:22 | Amagerfælledvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 19:57 | Møntmestervej | Bygningsbrand | Ild i køkken i lejlighed. Lejlighed og trappe ventileret for røg. En person overdraget til akutberedskabet. Skadestedet overdraget til Politi og skadeservicefirma. |
| 20:34 | Kødboderne | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. |
| 21:06 | Hegnet | Ild i container | Kraftig ildløs i større skraldeskur. Slukket med B/C udlægning. |
| 22:18 | Flensborggade | Eftersyn | Eftersyn i opgang med flere lejligheder uden strøm. Der var ingen tegn på brand, skadeservice rekvireret. |
| 23:32 | Hammerholmen | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 01:22 | Stenager | Bygningsbrand | Minder ildløs i storskraldsskur. Slukket med et HT-rør. |

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. februar 2024 til kl. 08:00 den 17. februar 2024

| Tidspunkt | Adresse | Melding | Beskrivelse |
|-----------|-----------------|------------|---|
| 01:36 | Amagerfælledvej | Brandalarm | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. |
| 02:43 | Nyropsgade | Brandalarm | Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet. |