

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2024 til kl. 08:00 den 19. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:39	Bülowsvej	Eftersyn	Nitrogentank overiset. Ingen fund af defekt på tank. Foretaget eftersyn samt kontakt til leverandør som frikender tanken.
08:49	Gribskovvej	Brandalarm	Detektor udløst af røg fra kortslutning i kaffemaskine. Frakoblet maskine og båret ud i det fri.
08:59	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra tyverisikringsanlæg.
10:45	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:41	Islands Brygge	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
12:54	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af hårtørrer
14:00	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:10	Kristianiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:40	Amagerfælledvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:40	Pallesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:13	Østersøvej	Eftersyn	Eftersyn af defekt brændeovn, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 18. februar 2024 til kl. 08:00 den 19. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:03	Sundparken	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
20:21	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:21	Århusgade	Eftersyn	Bål i det fri. Slukket med et HT-rør.
05:31	Østergade	Eftersyn	Mindre ildløs i opgang, slukket med et HT-rør. Røg i opgang samt røgspredning til øverste lokaler. Foretaget udluftning ved mekanisk ventilation. Skadestedet overdraget til skadeservice.
07:22	Amagerbrogade	Springpude	Assistance til politiet.