

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2024 til kl. 08:00 den 20. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:10	Frederikssundsmotorvejen	Færdselsuheld	Færdselsuheld med tre biler impliceret. Assisteret med sikring af skadestedet, samt efterfølgende oprydning. Overdraget skadestedet til politiet.
08:21	Gammeltorv	Bygningsbrand	Blind alarm, idet der ikke var tale om bygningsbrand, men røg fra en røgmaskine.
08:46	Leifsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:08	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:47	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:04	Nørrebro Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:06	Blågårdsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:07	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:55	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:28	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:43	Amsterdamvej	Ild i elinstallation	Brand i elboks, slukket med et HT-rør samt en kulsyreslukker.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2024 til kl. 08:00 den 20. februar 2024

11:45	Hendonvej	Ild i elinstallation	Brand i elboks, slukket med et HT-rør samt en kulsyreslukker.
13:03	Duevej	Eftersyn	Eftersyn for gaslugt, intet fundet ved gennemgang med gasdetektor.
13:04	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:35	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
14:11	Heimdalsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
15:13	Motoring 3	Ild i bil	Falsk alarm, intet fundet på adressen.
15:14	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:26	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:07	Virginiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:31	Vigerslev Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:32	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:20	Bernhard Bangs Alle	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, med to biler impliceret. Assisteret ambulancetjenesten og politiet med sikring af skadestedet.
20:16	Midtfløjene	Ild i container	Brand i en affaldscontainer, slukket med et HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. februar 2024 til kl. 08:00 den 20. februar 2024

20:21	Messinavej	Eftersyn	Tidligere brand i eltavle, foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
21:47	Howitzvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:44	Fiskedamsgade	Eftersyn	Eftersyn for lugt af terpentin i opgang. Efter udluftet forsvandt lugten, og derved intet yderligere foretaget.
01:47	Naverland	Ild i container	Brand i en container, slukket med et C-rør.
03:06	Vermlandsgade	Bygningsbrand	Røgalarm aktiveret i en opgang, ingen røg eller brand fundet. Skadestedet overdraget til politiet.
03:57	Solbjerg Have	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
06:22	Torveporten	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
06:40	Asiatisk Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet der var tale om en fejl på overførelsen.