

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2024 til kl. 08:00 den 23. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Edvard Thomsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:29	Vestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra skadedyrsbekæmpelse.
08:40	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:11	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:23	Skyttehusene	Mindre forurening	Mindre spild af diesel på byvej. Sikret skadestedet og udlagt absodan.
09:57	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:43	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
13:06	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:39	Nordmarks Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:51	Egelundsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:59	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2024 til kl. 08:00 den 23. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:26	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra bad.
19:45	Korsgade	Bygningsbrand	Anmelder synes at kunne lugte røg på trappe eller i affaldsskakt. Foretaget eftersyn i opgang samt kælder, intet at bemærke.
19:47	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:25	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:44	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:10	Granatvej / Kanalvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
22:41	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:36	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
03:37	Vanløse Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv eller damp fra håndværkers arbejde tæt på detektorer i området.
05:42	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
06:31	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. februar 2024 til kl. 08:00 den 23. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:18	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.