

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. februar 2024 til kl. 08:00 den 27. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:50	Blegdamsvej	Brandalarm	Ved beredskabets ankomst ses let røg fra metrostation. Ild i elinstallation under rulletrappe slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt foretaget naturlig ventilation.
09:00	J.C. Jacobsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
09:28	Park Allé	Færdselsuheld	To biler impliceret. Skadestedet sikret, foretaget oprydning. En person overdraget til ambulance-tjenesten.
10:12	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:13	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:39	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret på grund af vand i brandtrykket.
10:40	Pile Alle	Bygningsbrand	Melding om røg fra etageejendom. Ved beredskabets ankomst kunne det konstateres at der var tale om damp fra renoveringsarbejde på ventilationsanlæg. Der var ikke behov for beredskabet.
11:11	Rundholtsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:18	Læderstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:20	Søndre Ringvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
13:39	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. februar 2024 til kl. 08:00 den 27. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:59	Kay Fiskers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
18:36	Sankt Annæ Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
22:11	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:40	Tagensvej	Gaslugt	Foretaget eftersyn for gaslugt i begge stueetager, intet at bemærke. Anmelder orienteret om at ringe igen ved behov.
01:56	Brønshøjvej	Færdselsuheld	Køretøj med to personer kørt i gadekær. Personerne var fortsat i bilen ved beredskabets ankomst. Køretøjet blev delvist trukket op fra vandet med spil fra sprøjten og personer overdraget til ambulancetjenesten. Køretøjet blev herefter trukket helt op af gadekær og overdraget til politiet.
03:46	Tagensvej	Ild i bil	Ildløs i to personbiler, slukket med to HT-rør.