

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2024 til kl. 08:00 den 29. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:04	Rødovre Parkvej	Mindre forurening	Mindre forurening da lastbil har slået hul på dieseltanken. Stoppet spildet og udlagt absorberingsmiddel. Politi og entreprenør overtager stedet.
08:26	Holbækmotorvejen	Færdselsuheld	Solouheld. En person overdraget til akutberedskabet. Større materiel skade på skilte og lign. Skadestedet overdraget til vejdirektoratet og Politiet.
09:26	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
09:27	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:06	Sjællandsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:19	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Sprinkleranlæg udløst. Sprinklervand omdirigeret til afløb. Skadestedet overdraget til ressourceperson.
10:33	Juliane Maries Vej	Eftersyn	Alarmeret til et varslingsanlæg der fejlagtigt var aktiveret.
11:15	Tibirkegade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
11:18	Sydhavns Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:24	Forhåbningsholms Alle	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2024 til kl. 08:00 den 29. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:34	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:00	Kvæsthusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:25	Ravnsborg Tværgade	Bygningsbrand	Melding om røg på trappe. En glemt gryde på komfur var årsag. Trappe og lejlighed ventileret.
13:42	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:55	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:15	Borgmester Gustav Jensens Vej	First Responder	First Responder.
15:26	Kongshøjgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
17:33	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:10	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Større vandskade på to etager pga. hævværk automatisk sprinkleranlæg. Opsuget vand og overdraget skadestedet til ressourceperson og skadeservicefirma.
22:41	Kraftværksvej	Bygningsbrand	Ild i restaffald på kraftværk slukket med HT-rør. Overdraget til ressourceperson.
02:24	Bjørnens Kvt	Ild i bil	Ild i bil slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til Politiet.
04:04	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. februar 2024 til kl. 08:00 den 29. februar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:08	Dortheavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:40	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet støv fra fejmaskine havde aktiveret alarmer.