

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2024 til kl. 08:00 den 31. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:08	Motorring 4	Færdselsuheld	Materielt færdselsuheld mellem to biler uden personskade. Skadestedet overdraget til Politiet.
08:33	Roskildevej	Bygningsbrand	Mindre ildløs i lejlighed forsøgt slukket inden Beredskabets ankomst. Efterslukning og ventilering foretaget. En person overdraget til akutberedskabet.
09:19	Urmagerstien	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:29	Energiporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:38	Frederikskaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:02	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:38	Osvold Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:12	Sydholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:34	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:38	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:15	Strandmarksvej	First Responder	Hjælp til nedbæring af patient for akutberedskabet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2024 til kl. 08:00 den 31. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:14	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:39	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:45	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
16:54	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:02	Ringager	Brandalarm	Ild i produktionsmaskine i lagerhal, røgspredning til flere haller. Udluftning foretaget. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
18:06	Klerkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlæg. Tekniker tilkaldt.
18:28	Jernholmen	Brandalarm	Ild i ventilationsfiltre på produktionsmaskine, slukket med HT-rør. Udluftning og eftersyn foretaget. Overophedet varmeveksler kølet. Skadestedet overdraget til virksomheden og skadeservice.
18:58	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:31	Franciska Clausens Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:17	Scandiagade	Færdselsuheld	Bus kørt sammen med bil, ingen tilskadekomne. Politi overtager skadested.
21:28	Kettegård Alle	Færdselsuheld	Bil påkørt lysfyr. Oprydning foretaget. En patient overdraget til Politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 30. januar 2024 til kl. 08:00 den 31. januar 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:52	Nordre Fasanvej	Eftersyn	Eftersyn for lugt af benzin. Intet fundet.
21:56	Prins Jørgens Gård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:26	Solbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
00:28	Porcelæns haven	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på sprinkleranlæg. Tekniker overtager alarmen.
00:46	Porcelæns haven	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
02:30	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
04:02	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.