

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. marts 2024 til kl. 08:00 den 8. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:38	Applebys Plads	Ild i lastbil/bus	Slukket ild i skraldevogn.
10:06	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:37	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret, grundet røg fra skadedyrsbekæmpelse.
10:45	Horsebakken	First Responder	First Responder.
11:13	Amagertorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:22	Lautrupsgade	Eftersyn	Eftersyn for tynd oliefilm på vandet.
11:54	Martha Christensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
12:02	Gammel Kongevej	Brandalarm	Blind alarm, idet et trykstød i forsyning ledningen formentlig udløste alarmen.
14:07	Fredericiagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:32	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:38	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:49	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. marts 2024 til kl. 08:00 den 8. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:10	Frederiksberg Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:02	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
17:29	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
18:38	Peter Graus Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
18:55	Frederikssundsvej	Bygningsbrand	Tørkogt gryde i forbindelse med madlavning.
18:56	Silkegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:20	Bodilsgade	Eftersyn	Ild i opladelig højtaler slukket af anmelder inden beredskabets ankomst.
19:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:51	Teglværksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning.
22:44	Slagtehusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
22:57	Nørrebro Runddel	Ild i skraldespand	Gløder i metalaffaldsbeholder, slukket med vand
03:44	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 7. marts 2024 til kl. 08:00 den 8. marts 2024

