

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. marts 2024 til kl. 08:00 den 14. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:23	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:35	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:35	Jagtvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
09:41	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:17	Tornebuskegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:23	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:54	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning
12:54	Grækenlandsvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt. Kom fra slamsuger på stedet. Ikke noget relevant for beredskabet.
13:11	Egelundsvej	Ild i lastbil/bus	Mindre ildløs i lastbil slukket med HT-rør.
13:27	Store Kongensgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukket med et HT-rør. Døgnrapport
14:08	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
14:08	Lyneborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. marts 2024 til kl. 08:00 den 14. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:17	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:20	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
14:38	Hvidovre Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:04	Otto Busses Vej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:02	Ny Carlsberg Vej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand i det fri. Slukket med HT-rør.
18:13	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:06	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:06	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:12	Siljangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:21	Nørrebrogade	Bygningsbrand	Brand i kaffebar, slukket med HT-rør. Røgspredning til oven liggende lejlighed, kælder samt opgang, udluftet vha. overtryksventilator samt ved naturligventilation. Skadestedet overdraget til skadeservice firma og politiet.
04:20	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 13. marts 2024 til kl. 08:00 den 14. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:00	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.