

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. marts 2024 til kl. 08:00 den 15. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Herluf Trolles Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
09:14	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
09:31	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:42	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:43	Junggreensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
10:19	Frederiksberg Alle	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, ingen personskade. Oprydning foretaget.
10:39	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:39	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:45	Dansborg Alle	Gasledningsbrud	Overgravet gasledning. Gasselskab rekvireret, for afklemning af gasledning. Politi samt gasselskab overtog skadestedet.
11:11	Hyskenstræde	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld. Ikke behov for beredskabet. Overdraget skadestedet til Politiet.
11:55	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. marts 2024 til kl. 08:00 den 15. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:00	Hanstholmvej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:17	Erhvervsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:34	Egevolden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:04	Nyropsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:29	Ved Vesterport	Eftersyn	Mindre ildløs i lysstofarmaturer, slukket. Afbrudt strømmen og afmonteret lysstofarmaturer, overdraget skadestedet til ejer.
15:40	Tegholm Allé	Eftersyn	Eftersyn for røglugt der var intet at bemærke ved eftersyn på flere etager.
15:53	Svanemøllen Station	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:32	Holmbladsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:24	Vigerslevvej	Mindre forurening	Assistance af Politi, oprydning efter mindre færdselsuheld.
17:51	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:57	Lergravsvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
17:58	Thyvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i opgang.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. marts 2024 til kl. 08:00 den 15. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:03	Bådsmandsstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:24	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:00	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:19	Jagtvej	Bygningsbrand	Ild i lejlighed, slukket med et HT-rør. En person redet ud og overdraget til ambulancetjenesten. Eftersyn for brandspredning i konstruktion, efterslukning foretaget. Overdraget skadestedet til Politiet og skadeservice firma.
19:28	Elektravej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:01	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:31	Aksel Møllers Have	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
20:43	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:23	Nikolaj Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:12	Sønder Boulevard	Brandalarm	Anden årsag til blind alarm.
02:13	Jagtvej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. marts 2024 til kl. 08:00 den 15. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
07:05	Flæsketorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:19	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de- tektoren.
07:31	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.