

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. marts 2024 til kl. 08:00 den 20. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:06	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:39	Hauser Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:40	Rugagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:06	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:32	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:12	Kornmarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:22	Egevolden	Bygningsbrand	Blind alarm, idet der var tale om røg i forbindelse med madlavning.
13:13	Forchammersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:57	Frederikssundsvej	Færdselsuheld	To biler impliceret i et færdselsuheld. Assisteret med sikring samt oprydning af skadestedet. Overdraget skadestedet til politiet.
14:27	Kalvebod Brygge	Ild i container	Brand i byggeaffald i en container, slukket med et HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
16:03	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. marts 2024 til kl. 08:00 den 20. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:58	Asger Jorns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:32	Holbergsgade	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.
19:18	Peder Hvitfeldts Stræde	Bygningsbrand	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.
20:00	Farumgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:11	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:57	Kalvebod Brygge	Ild i container	Brand i 20 fods container, indeholdende elektronik- og byggeaffald. Brandspredning til nærtstående container. Slukket branden med et HT-rør og et C-rør. Overdraget skadestedet til politiet.