

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2024 til kl. 08:00 den 23. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:47	Avedøreholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:11	Brøndkærvej	First Responder	First Responder
09:24	Læssøesgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:26	Landskronagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:41	Indertoften	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:19	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:15	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:24	Jagtvej	Bygningsbrand	Brand i ventilation med spredning til konstruktion. Slukket og ventileret. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadested overdraget til skadeservice.
11:45	Nytorv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:56	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
12:47	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2024 til kl. 08:00 den 23. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:28	Hvidkildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:54	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:08	Sundkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:06	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:10	Christians Brygge	Assistance	Lastbil påkørt højdebegrænsning. Stabiliseret hænger og frigjort lastbil. Reetableret højdebegrænsningsskilte. Overdraget skadested til politiet.
18:24	Århusgade	First Responder	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:52	Sankt Peders Stræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:00	Nordre Fasanvej	Bygningsbrand	Falsk alarm, idet anmelder havde forvekslet madlavning på tagterrasse med brand.
20:01	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:06	Kettegård Alle	Serviceopgave	Assistance til Akutmodtagelse.
21:51	Arni Magnussons Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. marts 2024 til kl. 08:00 den 23. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:54	Antwerpengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
22:06	Asger Jorns Allé	Serviceopgave	Assistance til ambulancetjenesten.
23:34	Jesper Brochmands Gade	Eftersyn	Glødebrand i beplantning. Slukket med mindre mængde vand.
23:43	Vesterbrogade	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i bygning. Eftersyn foretaget ingen detektering konstateret.
02:27	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:51	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:11	Vesterskel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.