

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. marts 2024 til kl. 08:00 den 27. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:29	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:38	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
08:45	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:55	Rigsdagsgården	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
09:44	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:15	Store Kannikestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
11:25	Haydnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:49	Sindshvilevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
14:12	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:24	Tomsgårdsvej	Bygn.brand-Lejlighed	Røg fra køkken ifm. madlavning, udluftet lejlighed. Beboer tilset af ambulancetjenesten.
17:49	Virginiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. marts 2024 til kl. 08:00 den 27. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:01	Reventlowsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Slukket med mindre mængde vand.
19:16	Stenager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:05	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:17	Kobbelvænget	Elevatorstop	Ni Indespærrede personer hjulpet ud af elevator. Overdraget skadested til politiet.
20:24	Jagtvej	Bygn.brand-Etageejendom	Mindre røgudvikling, årsag uopklaret. Overdraget skadested til politiet.
20:36	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:51	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
23:12	Solskrænten	Eftersyn	Ild i litium batteri, slukket inden beredskabets ankomst med håndslukker. Efterfølgende efter-slukket og ventileret kælder. To personer overdraget til ambulancetjenesten.
00:29	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
01:52	Heldbovej	First Responder	First Responder
01:59	Galgebakken Neder	Brand-Bil i det fri	Ild i to personbiler. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 26. marts 2024 til kl. 08:00 den 27. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:21	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:26	Troels-lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.