

Driftsjournal- Forsamlingslokaler

Adresse
Forsamlingslokalets navn

- Indvendige flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde til terræn i det fri
- Udvendige flugtveje er frie og ryddelige
- Flugtvejsdøre, porte, låger mm. kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj
- Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige
- Branddøres og andre selvlukkende dørs lukkeanordning er funktionsduelig
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. Eventuelt angivet på pladsfordelingsplan eller inventaropstilling
- Alle lamper der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden
- Brandslukningsmateriellet er placeret i overensstemmelse med den godkendte pladsfordelingsplan og er eftersat
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer og ordensreglerne

Brand og evakueringinstruks:

- Der er IKKE udarbejdet en særskilt brand- og evakueringinstruks
- Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringinstruksen

Inventar:

- Lokalet anvendes uden inventaropstilling
- Inventaropstilling er i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 Brand afsnit 7.3.8.10.3

Lokale forhold:

-
-

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden:

Driftsansvarlig: Navn, dato og underskrift

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn. Blanketten kan tilrettes de lokale forhold".