

## Egenkontrol AVS-anlæg (Automatisk sprinkleranlæg)

Årstal:

### Ugentlig kontrol

	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:
Dato og initialer						
	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:
Dato og initialer						
	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:
Dato og initialer						
	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:	Uge:
Dato og initialer						

### Ugentligt afprøvning og kontrol

Kontrol og eftersyn omhandler som minimum følgende punkter:

- Afprøvning af pumper, herunder opstart af evt. dieselpumper.
- Inspektion af alle ventiler for at sikre, at de er i rigtig position.
- Kontrol af vandstrømskontakter.
- Kontrol af overvågede afspærringsventiler, både overvågede og fastlåste, f.eks. med remme.
- Kontrol af tryk over alarmventil.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.2.1

*"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".*

## Kvartalsvis kontrol

	1. Kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
Dato og initialer				

### *Kvartalsvis kontrol og eftersyn*

*Kontrol og eftersyn omfatter som minimum:*

- *Accelerator til tørspinkling funktionsafprøves.*
- *Evt. længerevarende fejlmeddelelser er under udbedring, samt at forsikringselskab er informeret herom.*
- *Evt. opfølgning fra akkrediteret funktionsafprøvning er iværksat, og aftalte terminer er overholdt.*
- *Redningsberedskabet fortsat har uhindret adgang til sprinklercentralen, og adgangsvejen er som angivet i brandstrategien.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.2.2

### **Andet:**

*AVS-anlæg, Automatisk sprinkleranlæg*

*Udover følgende beskrivelser for kontrol, eftersyn og vedligeholdelse skal retningslinjerne for kontrol, eftersyn og vedligeholdelse, som angivet i den for sprinkleranlægget valgte projekteringsstandard, udføres.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.2

*”Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn”.*

