

## Egenkontrol brandtæppe

Årstal:

### Årligt eftersyn

	Årstal
Dato og initialer	

Årligt eftersyn:

- Brandtæppet er på plads.
- Markeringskilt er intakt.
- Piktogram for brugsanvisning er intakt.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.18.1

### Andet:

*Har et brandtæppe været anvendt til slukning af en brand, skal det udskiftes med et nyt brandtæppe.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.18

*"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".*

