

## Egenkontrol brandtæppe

Årstal:

**Årligt eftersyn**

|                   | Årstal |
|-------------------|--------|
| Dato og initialer |        |

*Årligt eftersyn:*

- *Brandtæppet er på plads.*
- *Markeringskilt er intakt.*
- *Piktogram for brugsanvisning er intakt.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.19.1

**Andet:**

*Har et brandtæppe været anvendt til slukning af en brand, skal det udskiftes med et nyt brandtæppe.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.19

| Fejlmelding | Dato og initialer | Udbedring af fejl |
|-------------|-------------------|-------------------|
|-------------|-------------------|-------------------|

*"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".*

