

## Egenkontrol passiv brandsikring

Årstal:

### Årlig service

	Årstal
Dato og initialer	

### Årligt serviceeftersyn:

Bygningens passive brandsikring skal mindst en gang årligt efterses, hvor følgende synlige og tilgængelige forhold efterses, og eventuelle skader udbedres:

- Brandsektions- og brandceller adskillelser, herunder at alle adskillende konstruktioner, installationer og brandtætninger er intakte.
- Overflader på gulv, væg og loft.
- Brandmæssig klassificerede vinduespartier.
- Brandisolering og brandtætninger af kanal og rørføringer.
- Tagdækning og tagisolering.
- Branddøre, brandporte og flugtvejsdøre. Dørene og portenes hængsler, ophængningssystem og låsefunktion rengøres og smøres. Branddøre og brandportes selvlukkemekanisme kontrolleres og eventuelt justeres. Kontrollen udføres ved, at døren fra henholdsvis fuld åben stilling og en 30 cm åben stilling slippes og af sig selv lukker helt i, så låseanordning går i indgreb og fastholder døren/porten.
- Redningsberedskabets brandveje og adgangsveje efterses, herunder at beplantning ikke reducerer brugen af brandvejene og adgangsvejene.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.6.1

### Andet:

Kontrol, eftersyn og vedligeholdelse af passive brandsikringstiltag kan primært udføres som beskrevet i de efterfølgende detailbeskrivelser. Disse vil imidlertid ikke på alle områder være udtømmende, og derfor er det vigtigt, at det samtidig sikres, at de passive brandsikringstiltags overordnede funktion er funktionsduelig.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.6.

“Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn”.

