

Egenkontrol røgudluftning

Årlig service

	Årstal
Dato og initialer	

Årligt serviceeftersyn:

For manuelt oplukkelige røgudluftningsåbninger åbnes disse, og hængsler, låseanordninger og evt. udvekslingsmekanismer smøres.

For røgudluftningsåbninger, der åbnes af fjernbetjente aktuatorer, kontrolleres, at alle røgudluftningsåbninger åbner ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene. Hængsler og aktiveringsmekanismer smøres.

For mekanisk røgudluftning udføres et kontrol- og serviceeftersyn, der som minimum omfatter:

- *Anlægget aktiveres ved successiv aktivering af alle aktiveringstrykkene, og det kontrolleres, om anlægget starter op.*
- *Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og vedligeholdelsesplaner.*
- *Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.*

For alle typer af røgudluftningsanlæg kontrolleres tillige at markering og skiltning er intakt, specielt ved manuelle aktiveringstryk, der bl.a. kan være placeret ved alle adgangsveje til de berørte afsnit.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.11.1

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".

