

Egenkontrol slangevinde

Årstal:

Halvårligt eftersyn for bygningsafsnit i anvendelseskategori 6:

| | Jan-Jun | Jul-Dec |
|-------------------|---------|---------|
| Dato og initialer | | |

Halvårligt eftersyn:

- *Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning med markeringsskilt og instruks er intakt.*
- *Slangevinder er intakte og tætte.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.6.1

Årlig service

| | Årstal |
|-------------------|--------|
| Dato og initialer | |

Årligt serviceeftersyn:

Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og som minimum kontrolleres eller afprøves følgende punkter:

- *Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte.*
- *Brugerinstrukserne er intakte og læsbare.*
- *Materiellet er klart afmærket.*
- *Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør skylles godt igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespidser efterses og renses for eventuelle urenheder.*
- *Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis kastelængden med samlet stråle er mindst 10 m.*
- *Kontroller om strålerøret er let at betjene.*

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".

- *Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller beskadigelse. Hvis slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til det maksimale tilladte arbejdstryk.*
- *Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast.*
- *Slangetromlen drejer frit i begge retninger.*
- *Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let.*
- *For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er let at betjene.*
- *For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker efter afprøvningen.*
- *For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i åben position og fastholdt der.*
- *Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller slitage på eventuelle fleksible vandrør.*

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.6.2

Andet:

Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år, måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.6.2

”Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælpeberedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn”.

