

## Egenkontrol stigrør

Årstal:

### Halvårligt eftersyn

	Jan-Jun	Jul-Dec
Dato og initialer		

#### Halvårligt eftersyn:

Det efterses, at samtlige udtagsventiler er lukket og slugdæksler er påmonteret. Er slugdæksel fjernet eller udtagsventil åben, kontrolleres stigrørstilslutningen tillige for evt. fremmedlegemer. Eftersynet kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørtilslutninger er udført med aflåste slugdæksler, eller hvor stigrørtilslutninger er udført med slugdæksler og er placeret i et aflåst skab.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.14.1

### Årlig service

	Årstal
Dato og initialer	

#### Årligt serviceeftersyn:

- At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde.
- Samtlige udtagsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.
- At alle slugdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.
- At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget.
- At markering og skiltning er intakt og rengjort.
- Kontrol af en evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt.
- For stigrør med ventilovervågning testes denne.

Kilde: Kapitel 7: Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger Pkt. 7.5.14.2

"Nærværende blanket er udarbejdet af Hovedstadens Beredskab I/S. Anvendelse af blanketten er frivillig og fungerer udelukkende som et vejledende hjælperedskab til brug for institutionens/virksomhedens egenkontrol i forbindelse med brandsyn".

