

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2024 til kl. 08:00 den 5. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
10:02	Hyltebjerg Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:15	Ravnsborggade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:22	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:22	Under Elmene	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
11:44	Prinsesse Charlottes Gade	Mindre forurening	Mindre oliespild fra bil. Kan ikke opsamles grundet regnvejr. Dansk Miljø Rådgivning orienteret.
12:19	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
12:27	Amerika Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
12:51	Stæhr Johansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:53	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:07	Daruplund	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
15:09	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2024 til kl. 08:00 den 5. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:17	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.
15:20	Amagermotorvejen	Færdselsuheld	Flere biler kørt sammen, ingen fastklemte. 2 personer overdraget til Akutberedskabet. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
16:26	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:36	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
17:44	Ejbyvej	Færdselsuheld	Solouheld uden personskaade. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
18:37	Matthæusgade	Skorstensbrand	Skorstensbrand. Slukket og håndteret fra stige kurv, og aftrækningskanal i kælder. Skadestedet overdraget til skadeservicefirma.
18:37	Køge Bugt Motorvejen	Færdselsuheld	4 biler kørt sammen, ingen personskaade. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
20:04	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
22:33	Langagervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:02	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:11	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. april 2024 til kl. 08:00 den 5. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:35	Sydhavnsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:47	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:28	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:45	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
07:53	Strødamvej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.