

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. april 2024 til kl. 08:00 den 10. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:05	Kettehøjvej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Beredskabet ikke i arbejde.
08:06	Tegholmegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
08:37	Øster Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:04	Ejby Industrivej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.
09:53	Gdanskgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:05	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
11:06	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:27	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:14	Thorvaldsensvej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
12:20	Hans Tavsens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. april 2024 til kl. 08:00 den 10. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:49	Sortedam Dossering	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
13:04	Østbakkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:23	Vognporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:06	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:11	I G Smiths Alle	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket inden Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, lejlighed udluftet.
15:43	Metrovej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:55	Kronprinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:16	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:19	Havneholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:19	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:05	Store Kongensgade	Gaslugt	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. april 2024 til kl. 08:00 den 10. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:13	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:18	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.
19:37	Sjællandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:38	Sjæleboderne	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.