

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. april 2024 til kl. 08:00 den 11. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:09	Godthåbsvej	Serviceopgave	Assistance til ambulancetjenesten.
09:47	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
10:09	Rypehusene	Ild i bil	Ild i motorrum på varevogn, slukket med et HT-rør.
10:37	Øster Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:56	Hesselager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:59	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:27	Nordre Frihavsgade	First Responder	Assistance til ambulancetjenesten.
12:16	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:16	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
12:53	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:27	Åmarkvej	Naturbrand	Ild i skråning, efter brug af ukrudtsbrænder. Slukket med to HT-rør fra afstand, på grund af kørestrøm. Banedanmark samt politi orienteret.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. april 2024 til kl. 08:00 den 11. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:06	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:19	Godthåbsvej	Færdselsuheld	Assistance til politiet.
17:27	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:22	O-Vej	Drukneulykke	Falsk alarm, afmeldt af JRCC.
18:24	Alexandriagade	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:15	Artillerivej	Ild i container	To bål antændt på tag. Slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
19:49	Refshalevej	Serviceopgave	Assistance til politiet.
20:36	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
20:38	Nordre Frihavnsgade	Gaslugt	Foretaget eftersyn for gaslugt. Udført eftersyn af alle lejligheder visuelt samt med gasdetektor, intet at bemærke.
20:56	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:07	Nordre Frihavnsgade	Bygningsbrand	Røgdudvikling fra klinik. Foretaget eftersyn. Fundet kompressor der havde været overophedet og udviklet røg. Afmonteret kompressor og luftet klinikken ud.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. april 2024 til kl. 08:00 den 11. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:39	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
01:51	Gyldenrisvej	Brandalarm	Mindre ild i tøjgenstand, slukket ved beredskabets ankomst.
03:51	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:38	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
06:26	Stamholmen	Færdselsuheld	Personbil tabt campingvogn. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning.
06:34	Engholm Alle	Færdselsuheld	Væltet lastbil på villavej, ingen tilskadekomst ej heller udslip af væsker. Udlagt absodan forebyggende omkring kloak. Skadestedet overdraget til politiet.