

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2024 til kl. 08:00 den 15. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
09:26	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:33	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:22	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:26	Nyelandsvej	Bygningsbrand	Falsk alarm.
10:44	Emdrup Station	Springpude	Assistance til politiet.
10:47	Sylows Alle	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med vand fra en håndslukker.
10:58	Folke Bernadottes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:09	Rødovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:09	Brydes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:09	Bygården	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:35	Mesterstien	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt. Foretaget eftersyn, der viste sig at der var tale om mad som var brændt på.
13:49	Amaliegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2024 til kl. 08:00 den 15. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:41	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:59	Hans Tavsens Gade	Ild i skraldespand	Efterslukkede gløder i skraldespand.
15:29	Rådhuspladsen	Assistance	Assistance til politiet.
16:31	Hanstholmvej	Bygningsbrand	Ild i mad på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn indvendigt samt ventilation visuelt og med termisk kamera, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til politi samt boligselskab.
16:59	Tulipanhaven	Bygningsbrand	Assistance til naboberedskab.
17:21	Pilestræde	Assistance	Løst vindue i 2. sals højde afmonteret ved brug af drejestige.
18:53	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:39	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning.
22:59	Frederikssundsvej	Gaslugt	Anmelder synes at kunne lugte gas fra sit gaskomfur. Foretaget eftersyn visuelt samt med gasdetektor, intet at bemærke.
23:11	Århusgade	Eftersyn	Eftersyn i ejendom grundet lugt af brændte ledninger. Ved beredskabets ankomst var El-selskab på adressen, som havde lukket for strømmen til ejendommen. Foretaget eftersyn i ejendommen med termisk kamera, intet at bemærke.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. april 2024 til kl. 08:00 den 15. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:56	Amager Strandvej	Færdselsuheld	Lastbil påkørt træ. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning.
05:05	August Bournonvilles Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:12	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:56	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
07:25	MTV S Motorring	Færdselsuheld	Trafikuheld med to implicerede biler. Skadestedet sikret samt foretaget oprydning. To personer overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politi samt tavlevogn.