

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2024 til kl. 08:00 den 17. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:03	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:08	Holmens Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
09:34	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
09:42	Hovmestervej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:54	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:03	Kærgårdsvej	Redn.-Personpåkørsel Tog	Eftersyn foretaget intet at bemærke. Overdraget til politi.
13:59	Østervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
14:06	Sundholmsvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget intet at bemærke.
14:48	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor formentlig var aktiveret på grund af røg fra brand i nærliggende bygning.
15:24	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2024 til kl. 08:00 den 17. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:25	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:29	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
18:04	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:21	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:36	Augustagade	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Eftersyn foretaget intet at bemærke.
23:17	Spontinisvej	Brand-Bil i det fri	Ildløs i bil, slukket med et C-rør.
00:03	Værnedamsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
00:52	Essedal	Brand-Bil i det fri	Ildløs i bil, slukket et C-rør.
02:23	Bülowsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:30	Per Henrik Lings Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
04:31	Fabriksparken	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var reableret ved beredskabets ankomst.
07:23	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret grundet trykstød i forsyningsledning.

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. april 2024 til kl. 08:00 den 17. april 2024

