

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. april 2024 til kl. 08:00 den 18. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:25	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:44	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna eller lignende.
10:09	Holbergsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
10:54	Midtager	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
11:22	Glahns Alle	Elevatorstop	En person hjulpet ud af elevator.
12:24	Bredgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:16	Strandgade	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst. Beredskabet afmeldt inden ankomst.
13:39	Lyngbyvej	Færdselsuheld	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.
13:46	C.f. Møllers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:04	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:44	Gyldenrisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:33	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. april 2024 til kl. 08:00 den 18. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:55	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:35	Helseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
23:42	Mitchellsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:01	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
06:59	Midtermolen	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.