

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. april 2024 til kl. 08:00 den 25. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:28	Molestien	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
09:40	Hirtshalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:42	Valhøjs Alle	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Overgravet gasledning ved gravearbejde. Gasselskab tilkaldt for at lukke for gassen i vejen. Sikringslange udlagt.
10:45	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:58	Damhus Boulevard	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Eftersyn foretaget efter mindre ildløs i vaskemaskine. Slukket ved ankomst, udluftning foretaget.
11:11	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:36	Henrik Pontoppidans Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:02	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:03	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:30	Søllerødgade	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Ild i el-skab i sammenlagt lejlighed. Mindre røgspredning til hovedtrappe. Ildløs slukket med C/D-angreb. Hovedtrappe ventileret. Overdraget til skadeservicefirma.
14:19	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. april 2024 til kl. 08:00 den 25. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:54	Levantkaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
15:37	Ove Arups Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
16:15	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:52	Slotsholmsgade	Eftersyn	Efterslukning på gammelt skadested.
20:10	Vodroffsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:46	Holmens Kanal	Container i det fri-Brand	Ild i container med materiale fra brandsted slukket med et HT-rør.
22:39	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:45	Havdrupvej	Min. forurening-v/FUH	Oprydning efter mindre trafikuheld. Ingen personskade.
00:17	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:24	Stenkløvervej	First Responder	First Responder.
01:08	Slotsholmsgade	Eftersyn	Efterslukning på gammelt skadested.
02:24	Tavlekærsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. april 2024 til kl. 08:00 den 25. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:02	Kindebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
05:33	Blytækkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:40	Søndre Ringvej	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i skraldespand, slukket med et HT-rør.