

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2024 til kl. 08:00 den 26. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:11	Stationsparken	Brand-Bil i det fri	Brand i bil med spredning til yderligere to biler slukket med HT-rør.
08:26	Godthåbsvej	FUH-Fastklemte BIL	Trafikulykke med to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.
09:04	Kirkebjerg Allé	Bygn.brand-Lejlighed	Mindre brand i lejlighed slukket med håndslukningsmidler. Eftersyn foretaget, lejlighed udluftet. Skadestedet overdraget til skadeservice.
10:05	Dronningens Tværgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:14	Fortvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
10:37	H.c. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:51	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:02	Bellmansgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:09	Vesterbrogade	Redn. -Mast/Højderedning	Person faldet ud af lift. Skadestedet sikret og assistance til ambulancetjenesten.
12:12	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
13:45	Gammel Jernbanevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2024 til kl. 08:00 den 26. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:18	Knippelsbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet liniedetektor aktiveret grundet håndværkers arbejde.
14:44	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
17:26	Vognmandsmarken	Bygn.brand-Lejlighed	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
17:52	Bødkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:04	Madvigs Alle	First Responder	First Responder.
20:38	Frederikssundsvej	Skraldespand i det fri-Brand	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
21:47	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
22:08	Frederiksborggade	Skraldespand i det fri-Brand	Brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
22:22	Nordre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
22:53	Åboulevard	Brand-Bil i det fri	Brand i to biler slukket med HT-rør.
23:10	Stensmosevej	Brand-MC/Knallert	Brand i knallert slukket med en HT.
00:00	Christmas Møllers Plads	Min. forurening-v/FUH	Personbil påkørt parkeret køretøj. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. april 2024 til kl. 08:00 den 26. april 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:55	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
04:03	Nyrnberggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:10	Hastingsvej	Brand-Bil i det fri	Brand i fire biler slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
04:12	Slotsholmsgade	Eftersyn	Beredskabet aflyst inden ankomst.
05:42	Slotsholmsgade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, foretaget efterslukning med et HT-rør.
06:42	Englandsvej	Eftersyn	Mindre brand slukket med et HT-rør.
07:00	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.