

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. maj 2024 til kl. 08:00 den 2. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:06	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:19	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:37	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
08:49	Puggaardsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:16	Kastellet	Bygn.brand-Institution	Røgudvikling fra stikkontakt. Strøm afbrudt og lokaler ventileret. Skadestedet overdraget til politiet.
09:44	Vermundsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:11	Rosenørns Alle	First Responder	First Responder
10:28	Bryghuspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:12	Sankt Annæ Plads	Brand-Lastbil/Bus	Ild i papiroplag i lastbil. Tømt for indhold og slukket med 1 HT-rør. Skadested overdraget til Politiet.
11:45	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af arbejde fra håndværkere.
13:18	Valby Langgade	Eftersyn	Utæt brandhane eftersat.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. maj 2024 til kl. 08:00 den 2. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:03	Farverland	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:22	Frederiksvej	Min. forurening-v/FUH	To personbiler involveret. Ingen personskade. Sikring af skadested og oprydning af vejbane. Overdraget skadested til politiet.
14:26	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:29	Edel Sautes Allé	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand, slukket med 1 HT-rør.
14:56	Viemosevej	Gas-Ledningsbrud, ej antændt	Brud på gasledning, med spredning til kloak. Sikring af skadested. Overdraget skadested til forsyningsselskab og politiet.
15:16	Hovedvejen	Eftersyn	Mindre ildløs i hegn. Slukket med et HT-rør.
16:45	Langkildevej	Container i det fri-Brand	Ildløs i mindre container. Slukket med 1 HT-rør.
17:12	Spaniengade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:13	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:44	Brøndby Nord Vej	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre ildløs i skraldespand. Slukket med 1 HT-rør.
19:24	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:05	Mørkhøjvej	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i skraldespand slukket med vandslukker.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 1. maj 2024 til kl. 08:00 den 2. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:07	Ellebjergrvej	Elevatorstop	Tre personer udtaget af elevator.
20:16	Røddager Alle	Brand-Bil i det fri	Ild i kassevogn og el-truck. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
21:13	Guldbergs Have	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:37	Skyttehusene	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i container - slukket med en HT-rør.
03:32	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:28	Bredgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:20	Urmagerstien	Eftersyn	Ild på altan. Slukket med 1 HT-rør.
05:55	Tomsgårdsvej	Eftersyn	Ild i altankasse. Slukket med mindre mængde vand.
06:51	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var aktiveret grundet påkørsel.