

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. maj 2024 til kl. 08:00 den 3. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:04	Dantes Plads	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
09:25	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:43	Tåsingegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:25	Vigerslevvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:43	Kalvebod Brygge	Bygningsbrand	Eftersyn af skur, for ildløs efter brug af ukrudtsbrænder. Intet at bemærke.
12:17	Kildevej	First Responder	First Responder.
12:47	Pile Alle	Ild i skraldespand	Eftersyn fortaget, slukket ved beredskabets ankomst.
12:47	Hostrupsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
13:06	Pile Alle	Færdselsuheld	Sikring af skadestedet, oprydning af vragdele på kørebanen. Overdraget til politiet.
13:10	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:25	Studiestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. maj 2024 til kl. 08:00 den 3. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
13:51	Frederikssundsvej	Assistance	Assistance til ambulancetjenesten.
14:40	Hammerholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:57	Sundholmsvej	Eftersyn	Eftersyn fortaget, intet at bemærke.
15:10	Lagesminde Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:26	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:42	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:57	Pakkerivej	Gaslugt	Eftersyn fortaget, intet at bemærke.
18:00	Edisonsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:21	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:59	Svanens Kvt	Naturbrand	Mindre Ildløs i bed, slukket med et HT-rør.
21:30	Østrigsgade	Eftersyn	Eftersyn fortaget, intet at bemærke.
21:31	Ved Bellahøj Syd	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af mindre brand i papir, slukket ved ankomst.
21:55	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 2. maj 2024 til kl. 08:00 den 3. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
22:42	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:21	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
01:25	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
05:41	Krumtappen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:01	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:28	Edel Sautes Allé	Mindre forurening	Diseltank lækkede på grund af påkørsel af køreplade på skråning. Vi pumpede tanken resterende indhold over i en anden dieseltank som var på stedet og udlagde en pose med absodan på kørepladerne.
07:27	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.