

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2024 til kl. 08:00 den 5. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:48	Herstedøstervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:48	Herstedøstervej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
08:57	Oslo Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
10:17	Richard Mortensens Vej	Bygningsbrand	Eftersyn for røglugt. Eftersyn fortaget. IAB.
10:48	Kvæsthusbroen	Drukneulykke	Person reddet op af vandet af 2 overflade redder og afleveret til læge og ambulance.
10:50	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:31	Vedbyholm	Bygningsbrand	Ild i garage og udhus med brandspredning til hus. Indsat 2 HT-rør samt skæreslukker. Reddet huset, men garage og skur er brandskadet. En person indbragt til skadestue. Overgivet til skadeservice.
12:18	Z-Vej	Eftersyn	Ca. 100 M oliefilm ved skib, som ligger til Kaj. Sagen overgivet til DMR.
12:35	Farvergade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:06	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:10	Hvidovrevej	Brandalarm	Ild i powerbank lader. Slukket ved ankomst. Trappe og lejlighed udluftet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2024 til kl. 08:00 den 5. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:26	Laplandsgade	Ild i elinstallation	Ildløs i transformatorstation. Ildløs inde i mindre transformator, en del røg udvikling.
16:23	Industriholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
17:59	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
18:39	Bystævneparken	Bygningsbrand	Har foretaget eftersyn for ildløs i bolig efter mobilt sprinkleranlæg har været udløst, ingen ildløs fundet, dog en større mængde vand på gulv og indbo. Vi har fjernet en stor del vand, og overgiver skadestedet til personaler og skadeservice.
19:02	Hornemanns Vænge	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
22:21	Fuglebakkevej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
23:02	Pilestræde	Bygningsbrand	Kælder brand i 4 kælderrum slukket med HT-rør. Røgspredning til overliggende lejlighed. Ventileret røgfyldt stuelejlighed mekanisk. Efterfølgende tryksat opgangen. Overgivet skadestedet til politi og skadeservice.
23:35	Blushøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:04	Neergårds Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:27	Sundholmsvej	Færdselsuheld	Solouheld, Kassevogn påkørt 3 parkeret biler og træ.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 4. maj 2024 til kl. 08:00 den 5. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:33	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
00:57	Finsensvej	Eftersyn	Hylende røgalarm fundet mellem affald i aflåst rum i gård. Demonteret ved støvlehæl.