

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. maj 2024 til kl. 08:00 den 7. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	H.C. Andersens Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
10:20	Gearhalsvej	Eftersyn	Mindre brand i server rum. Slukket ved beredskabets ankomst, eftersyn foretaget. Overdraget skadested til ejer.
10:40	Svanemøllevej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:02	Borgmester Christiansens Gade	Brand-Bil i det fri	Ild i motorrum på personbil. Slukket med 1 HT-rør.
12:32	Bryggergårdsvej	First Responder	First Responder
13:00	Hostrups Have	Bygn.brand-Etageejendom-Kælder	Røg fra lejlighed grundet madlavning. Ventileret lejlighed og overdraget skadested til politiet.
13:35	Hf. Kløverblomsten	Naturbrand-Mindre brand	Ild i busk slukket inden beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget.
14:12	Grundtvigsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:56	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:13	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:39	Rådhuspladsen	Ass.-A-sprøjte	Assistance til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 6. maj 2024 til kl. 08:00 den 7. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:23	Gammel Køge Landevej	Min. forurening-v/FUH	Oprydning af vejbaner. Overdraget skadested til politiet.
17:23	Vigerslevvej	Eftersyn	Kortslutning af lampe. Eftersyn foretaget.
17:24	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet detektor var aktiveret grundet kraftig damp/os fra madlavning.
20:22	Istedgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:33	Vasbygade	Bygn.brand-Udhus/skur o.lign.,	Ild i sauna. Slukket med 2 HT-rør og skæreslukker. Overdraget skadested til politiet.
00:19	Kisumparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:38	Rosenørns Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:39	Banegårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:21	Rosenborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved håndværkers arbejde med anlæg uden frakobling.