

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2024 til kl. 08:00 den 15. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:17	Østbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en sprinkler var aktiveret grundet teknikkers arbejde på anlæget.
08:18	Ellebjergervej	Serviceopgave	Servicetur.
09:23	Orgelbyggervej	Naturbrand	Slukket mindre ildløs i græs og træ.
10:11	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:40	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
11:15	Fælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:25	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:49	Banegårdspladsen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
12:45	Ewaldsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
12:56	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
13:35	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2024 til kl. 08:00 den 15. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:12	Frederikssundsvej	Naturbrand	Slukket mindre ildløs i bed.
16:42	Amagerfælledvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket ved ankomst.
16:55	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:22	Brydes Allé	Bygningsbrand	Ved ankomst konstateres kraftig røgudvikling fra lejlighed på 1. sal. Trappe trykssat og dør til lejlighed forceret. Lejlighed eftersøgt. Ingen personer fundet. Brand hurtigt slukket og lejlighed ventileret. Overdraget skadested til Politi og skadeservicefirma.
17:40	Gaaseager	Trafikulykke	Sikret skadested i forbindelse med trafikulykke.
17:42	Dalmosevej	Bygningsbrand	Mindre ildløs i elinstallation, slukket med CO2 og HT.
18:24	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
18:39	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:41	Hovedbanegården	Ild i skraldespand	Ildløs i skraldespand, slukket med vand fra drikkedunk.
18:43	Tørbulken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:49	Dag Hammarskjölds Allé	Springpude	Ass. Til politi.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2024 til kl. 08:00 den 15. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:27	Hillerødgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand forsøgt slukket med vandslukker. Herefter trukket til gaden og slukket med HT.
20:05	Stenosgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:54	Helgesvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt. Intet fundet.
20:55	Nordre Fasanvej	Eftersyn	Anmelder forvekslede gult lys på bygning med brand. Røgen viste sig at komme fra en industri-skorsten som var delvist skjult af en bygning og lyset kom fra den nedgående sol. Ved ankomst var fænomenet overstået og blev kun verificeret af en video som anmelder havde optaget.
21:51	Borgmester Fischers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:59	Vilhelm Buhls Gade	Ild i skib	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
22:06	Teglhølmens Østkaj	Ild i skib	Melding om brand i husbåd. Anmelder ringede fra modsatte side af havnen. Afsøgt området. Intet fundet.
00:09	Radisevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:44	Torveporten	Eftersyn	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:24	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:44	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 14. maj 2024 til kl. 08:00 den 15. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:26	Dompapvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:36	Engager	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
07:14	Maglekær	First Responder	First Responder.