

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. maj 2024 til kl. 08:00 den 22. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:38	Østergade	Eftersyn	Røglugt i bygning. Eftersyn foretaget uden fund.
08:55	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
10:48	Kildebrønnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:08	Oceankaj	Brandalarm	Blind alarm, idet en linjedetektor var aktiveret på grund af håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:36	Nyelandsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:57	Thorupsgade	Brandalarm	Ildløs i madras, slukning opstartet af personale. Efterslukkede med vandslukker og ventileret. Overdraget skadestedet til skadeservice.
13:29	Hillerødgade	Færdselsuheld	Fire personbiler involveret. Ingen personskade. Sikring af skadested og oprydning af vejbaner.
13:37	Selinevej	Ild i lastbil/bus	Ild i lastbil ifm. færdselsuheld, slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til vejmyndighederne og politiet.
14:09	Bryggervangen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
14:27	Esther Møllers Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. maj 2024 til kl. 08:00 den 22. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:37	Sofiegade	Mindre forurening	Mindre oliespild fra personbil. Udlagt opsugningsmateriale.
17:09	Torbenfeldvej	Bygningsbrand	Assistance til naboberedskab.
18:06	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
18:48	Martha Christensens Vej	Naturbrand	Mindre naturbrand, slukket med vandslukker.
19:28	Øster Allé	Ild i skraldespand	Slukket med 1 HT-rør.
19:56	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
22:11	Lyngbyvej	Eftersyn	ABA anlæg uden overførsel til beredskabet aktiveret. Udløst af varm elektronik, overdraget til Rådhusvagten.
23:07	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:52	Tæbyvej	Bygningsbrand	Ild i større affaldscontainer tæt på bygning. Slukket med 2 HT-rør. Ingen brandspredning. Overdraget skadested til politiet.
02:23	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
04:03	Havebo	Bygningsbrand	Ild i havehegn slukket med 1 HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. maj 2024 til kl. 08:00 den 22. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
04:57	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
05:20	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
07:40	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.