

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2024 til kl. 08:00 den 26. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:31	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
08:41	Mølle Allé	Brand-Bil i det fri	Eftersyn foretaget, ingen brand i bil. Overdraget skadested til politiet.
10:14	Tavlestien	Min. forurening-v/FUH	Færdselsuheld to biler involveret. Sikring af skadested og oprydning af vejbaner. En tilskadekommen overdraget til ambulancetjenesten. Skadested overdraget til politiet.
11:24	Essedal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:37	Mellemvangsvej	Eftersyn	Ild i mindre græsområde. slukket ved ankomst. Efterslukket med 1 HT-rør.
11:48	Ny Østergade	Eftersyn	Ild i varmelampe og parasol. Slukket med 1 HT-rør.
13:04	Ørnevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:07	Vester Søgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:21	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:37	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:40	Ryegade	Servicetur	Efterset utæt brandhane.
14:42	Wilkensvej	Bygn.brand-Etageejendom.	Mindre brand i køkken. Slukket og ventileret lejlighed. Overdraget skadested til skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. maj 2024 til kl. 08:00 den 26. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:00	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:04	Strandvænget	Servicetur	Efterset utæt brandhane.
17:05	Værnedamsvej	Eftersyn	Mindre røglugt fra gulv vasker, luftet ud ved ankomst. Eftersyn foretaget.
17:15	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:34	Glentemosen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:47	Poppelstykket	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
17:50	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:36	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
19:55	Paulas Passage	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:49	Dalgas Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:55	Følager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.