

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. maj 2024 til kl. 08:00 den 30. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:13	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
08:30	Vigerslev Allé	Bygn.brand-Lejlighed	Falsk alarm, idet anmelder fejlagtigt havde antaget lys røg fra skadedyrsbekæmpelse som brand.
09:06	Ruten	Bygn.brand-Lejlighed	Mindre brand i lejlighed. Slukket ved beredskabets ankomst. Ventilert og overdraget skadested til politiet.
09:08	Ingerslevsgade	Elevatorstop	3 personer frigjort fra elevator.
09:25	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:02	Dahlerupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:41	Nørrebrogade	Bygn.brand-Etageejendom	Røglugt i butik fra ukrudtsbrænder anvendt udenfor. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
10:52	Langelinie Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
11:02	Bellahøjvej	Redn.-Fastklemt, Maskine o.l.	Person reddet ned fra træ inden beredskabets ankomst.
11:05	MTV N Motorring	Min. forurening-v/FUH	Udrykningen aflyst inden ankomst.
11:20	Howitzvej	Skraldespand i det fri-Brand	Slukket før beredskabets ankomst, eftersyn foretaget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. maj 2024 til kl. 08:00 den 30. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
11:33	Trippendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:36	Bredager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:40	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:11	Kongsager	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Brand i villa. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til skadeservice og politiet.
12:15	Bratskovvej	Ass. til ophjælpning	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
12:31	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:36	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
12:48	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:50	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:03	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Mindre vandskade ifm. lækage i sprinklercentral. Opstartet følgeskade-. Overdraget skadested til skadeservice og ejendomsadministrator.
15:17	Roskildevej	Min. forurening-Mindre spild	To personbiler involveret. En tilskadekommen overdraget til ambulancetjenesten. Oprydning af vejbane. Overdraget skadested til politiet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. maj 2024 til kl. 08:00 den 30. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:13	Langebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:34	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign.
18:47	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:19	C.F. Richs Vej	Bygn.brand-Lejlighed	Brand i ovn, slukket ved bredskabets ankomst. Eftersyn foretaget. Overdraget skadested til skadeservice.
19:54	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
20:42	Oliehavnsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
22:43	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
23:10	Refshalevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
23:22	Gamle Landevej	Brand-MC/Knallert	Brand i knallert. Slukket med 1 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
23:56	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet melder er aktiveret grundet mindre vandskade.
00:29	Voldgaden	Brand-Bil i det fri	Brand i hytte. Slukket med 2 C-rør. Overdraget skadested til skadeservice.
00:31	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 29. maj 2024 til kl. 08:00 den 30. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:58	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning tæt på detektoren.
01:39	Hedemarksvej	Brand-Bil i det fri	Brand i to personbiler. Slukket med 2 HT-rør. Overdraget skadested til politiet.
02:58	Klokkerhøjen	Eftersyn	Røgmelder aktiveret i trappeopgang. Eftersyn foretaget. Intet at bemærke.
03:04	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:33	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:10	Thorsgade	Brandalarm	Brand i fælleslokale. Slukket med 2 HT-rør. Eftersøgt og ventileret bygning. Overdraget skadested til skadeservice og politiet.
06:32	Fiolstræde	Eftersyn	Blind alarm, idet melder var aktiveret grundet manglende frakobling af anlægget i forbindelse med test.
07:22	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:49	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren