

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. maj 2024 til kl. 08:00 den 10. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:05	Lille Langebro	Drukneulykke	Én person reddet i land, og efterfølgende overdraget til ambulancetjenesten. Overdraget skadestedet til politiet.
08:23	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af brug af deodorant under melder.
09:17	Vallensbæk Torvevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:21	MTV S Motorring	Færdselsuheld	To biler impliceret i færdselsuheld. Sikret skadestedet samt foretaget oprydning. Én person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
11:06	Paul Bergsøes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:22	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:48	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:58	Glentevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:59	Sofus Francks Vænge	Bygningsbrand	Konstateret mindre brand og røgudvikling i kælder. Branden slukket, kælderen ventileret og afslutningsvis overdraget skadestedet til følgeskadefirma samt politi.
13:06	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. maj 2024 til kl. 08:00 den 10. maj 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:14	Nørre Farimagsgade	Skorstensbrand	Røg fra skorsten i forbindelse med opstart af pizzaovn. Ingen brand konstateret. Overdraget skadestedet til politiet.
17:50	Horshøjvej	Bygningsbrand	Mindre brand i villa slukket med et HT-rør. Foretaget eftersyn for yderligere brandspredning, intet at bemærke. Skadestedet overdraget til følgeskadefirma samt politi.
20:18	Robert Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
00:53	Sølvgade	Ild i skraldespand	Branden var slukket før beredskabets ankomst.
02:01	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:55	Rådhuspladsen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
06:19	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..