

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2024 til kl. 08:00 den 4. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Vigerslev Allé	Brand i bil	Brand i personbil, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
08:50	Rymarksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:08	Orient Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:24	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:15	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:45	Ingerslevsgade	Brand i elinstallation	Brand i El-forsyningsskab på gaden slukket med et HT-rør og CO2-slukker. Skadestedet overdraget til forsyningsselskab.
11:46	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på dektoren.
12:51	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
14:06	Vesterbrogade	Brandalarm	Reel alarm, idet en hydraulikslange fra elevator havde sprunget læk og under opvarmning afgav røg. Strømmen blev afbrudt, og tekniker tilkaldt.
14:08	Lergravsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2024 til kl. 08:00 den 4. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:06	Bellahøjvej	Serviceopgave	Eftersyn af brandhane.
15:07	Strandboulevarden	Færdselsuheld	Én bil impliceret i færdselsuheld. Sikret skadestedet, foretaget oprydning og overdraget to personer til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
15:33	Birkedommervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:35	Gærtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:29	Sjællandsbroen	Brandalarm	Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget.
17:30	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:32	Under Krystallen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:42	Under Krystallen	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden ankomst.
18:47	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
19:09	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:52	Sluseholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juni 2024 til kl. 08:00 den 4. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:20	Sundbyvestervej	Bygningsbrand	Ild i affald op ad bygning, slukket før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn i omkringliggende bygninger for eventuel røg- eller brandspredning - intet at bemærke. Skadestedet overdraget til følgeskadefirma og politiet.
02:57	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
02:59	H.C. Ørsteds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
03:00	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:58	Fensmarkgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:13	Ejby Industrivej	Ild i bil	Brand i personbil, slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
06:33	Nordre Digevej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden ankomst.
06:44	Lygten	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.