

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. juni 2024 til kl. 08:00 den 13. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:30	Gdanskgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
08:44	Pilestræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:19	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
13:08	Bertha Von Suttners Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
14:06	Brønshøj Kirkevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:02	Bratskovvej	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
16:11	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:23	Bernhard Bangs Alle	Skraldespand i det fri-Brand	Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør.
16:52	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:10	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
18:59	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 12. juni 2024 til kl. 08:00 den 13. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
19:04	Lundtoftegade	Bygn.brand-Institution	Brand i vaskeri slukket med et HT-rør. Foretaget ventilering. Skadestedet overdraget til Politiet og Skadeservice.
19:24	Christiansborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:30	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
21:31	Speditørvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
22:53	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
00:58	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
02:35	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
05:36	Magistervej	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
06:56	Søvangsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:32	Arresøgade	Eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.