

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2024 til kl. 08:00 den 18. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:11	Islevdalvej	Min. forurening-v/FUH	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade.
09:20	Hvidovre Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:52	Else Sørensens Vej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
10:28	Hvidovrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:36	Tomsgårdsvej	Ass.-A-sprøjte+drejestige	Assistance til Politiet.
10:41	Herstedvestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:33	Ejbyholm	Min. forurening-v/FUH	Personbil i eneulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til Politiet.
11:34	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:17	Vestre Teglgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:23	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2024 til kl. 08:00 den 18. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:52	Refshalevej	Min. forurening-Oliefilm på vand	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
15:21	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
15:36	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:03	Frederiksborgvej	Gas-Gaslugt - eftersyn	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
20:19	Bymuren	Bygn.brand-Etageejendom-Lejlighed	Glemt mad på komfur, havde givet røgudvikling. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
21:40	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
00:29	Borgergade	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivt på grund af brand i elinstallation. Brand slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
03:22	Sct. Jacobs Vej	Bygn.brand-Villa/Rækkehus	Assistance med sanitetsvogn.
05:33	Indertoften	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:02	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juni 2024 til kl. 08:00 den 18. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:21	Park Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
07:06	Solbjerg Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.