

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2024 til kl. 08:00 den 25. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:11	Priorparken	Brandalarm	Blind alarm, idet liniedetektor aktiveret grundet liftarbejde.
10:32	Frederiksborggade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:52	Henrik Harpestrengs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:35	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
11:51	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:56	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
12:54	Scharlingsvej	First Responder	First Responder
13:08	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:22	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:04	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:17	Auroravej	Naturbrand	Mindre brand i affald slukket med et HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2024 til kl. 08:00 den 25. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
16:13	Amager MTV V	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to personbiler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. En person overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til politiet.
16:54	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:07	Østerbrogade	Eftersyn	Eftersyn foretaget, efterslukning af en container samt udluftet en bygning.
18:07	Jernbane Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:02	Søndre Fasanvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:34	Ingerslevsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:53	Kenny Drews Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
02:13	Rødtjørnen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af hærværk.
02:32	Kristian Zahrtmanns Plads	Ild i bil	Brand i to biler slukket med to HT-rør.
03:11	Astrupvej	Eftersyn	Brand i plankeværk slukket med et HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet.
05:41	Langelinie Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:05	Pæonvej	Bygningsbrand	Brand i pavillon samt carport slukket med to HT-rør.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 24. juni 2024 til kl. 08:00 den 25. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:15	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.