

DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
08:18	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:27	Carl Nielsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:05	Trekronergade	Gasledningsbrud	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:00	Gothersgade	Assistance	Assistance.
12:16	Dirch Passers Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:48	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
12:53	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:11	Tycho Brahes Allé	Bygningsbrand	Mindre brand i køkken, slukket med et HT-rør, for og bag trappe ventileret smat lejlighed. Skadestedet overdraget til skadeservice.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juni 2024 til kl. 08:00 den 26. juni 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
13:41	Kalvebod Brygge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støj fra rengøringsarbejde tæt på detektoren.
13:51	Oksens Kvt	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
14:40	Arne Jacobsens Allé	First Responder	First Responder.
16:08	Raffinaderivej	Bygningsbrand	Ved ankomst kunne det konstateres at der var tale om afbrænding af byggematerialer i det fri. Slukket med et HT-rør skadestedet overdraget til Politi.
16:44	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra udstødning på køretøj.
17:07	Skovvej	Færdselsuheld	Skadestedet sikkert, oprydning af vragdele skadestedet overdraget til politiet.
18:16	Linderupvej	Bygningsbrand	Assistance til andet beredskab.
18:56	Holsteinsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juni 2024 til kl. 08:00 den 26. juni 2024

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
19:14	Gyldenrisvej	First Responder	First Responder.
19:20	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:34	Hannemanns Allé	Naturbrand	Ild i naturareal, slukket med et HT-rør samt løvblæser i kanterne - blæst ud.
19:45	Borgmester Hans Nielsens Vej	Naturbrand	Mindre naturbrand, slukket med et HT-rør.
20:19	Blushøjvej	Gaslugt	Eftersyn for gaslugt i bygning, intet at bemærke.
20:24	Rued Langgaards Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:02	Landlystvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:13	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 25. juni 2024 til kl. 08:00 den 26. juni 2024

Klokke-slæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse (Opsummering til døgnrapporten)
02:20	Krystalgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
03:23	Thit Jensens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:35	Hvidovregade	First Responder	First Responder.
07:40	Osvald Helmuths Vej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.