

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2024 til kl. 08:00 den 29. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:00	Nyhavn	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
08:10	Amagerbrogade	Færdselsuheld	Færdselsuheld, skadestedet sikkert, politiet overtager skadestedet med afspærring.
08:27	Utterslevgård	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
08:59	Eversvej	First Responder	First Responder.
09:19	Rolighedsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.
09:21	Meldahlsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:31	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
10:03	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
11:50	Mozarts Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
11:57	Randersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
12:00	Drechselsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:09	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2024 til kl. 08:00 den 29. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:32	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:07	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:09	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
13:24	Valhøjs Alle	Elevatorstop	Elevatorstop.
13:30	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:55	Store Kannikestræde	Brandalarm	Mindre brand i køkken. Slukket ved ankomst af en beboer. beredskabet ventilerede røgen fra køkken og gang væk, så beboerne igen kunne komme tilbage. Skadeservice tilkaldt for oprydning.
15:18	Esplanaden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:50	Alexandriagade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:26	Dunkerquegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:27	Ejler Billes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:09	Mågevej	Eftersyn	efterslukning af fyrværkeribatteri.
18:45	Hostrups Have	Bygningsbrand	Røg fra køkken. Glemte plastik skeer på komfuret. Slukket med vand fra håndvasken, beredskabet ventileret lejligheden. Skadestedet overdraget til politiet til skadeservice ankommer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 28. juni 2024 til kl. 08:00 den 29. juni 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
20:53	Humletorvet	Gaslugt	Eftersyn fortaget, intet at bemærke.
21:37	Istedgade	Eftersyn	beboere havde konstateret røglugt fra deres kælder og en intern røgmelder var blevet aktiveret. Kælder gennemgået, intet at bemærke.
00:39	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:13	Kirkebjerg Parkvej	First Responder	First Responder.
02:31	Slagtehusgade	Assistance	Assistance.
06:26	Vibeholms Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:33	Hanstholmvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:27	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.