

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2024 til kl. 08:00 den 4. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:35	A.C. Meyers Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
09:44	Amagerbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:52	Tranehavegård	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
10:12	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:16	Slotsholmsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:22	Peter Bangs Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:06	Enghavevej	Ild i skraldespand	Brand i større affaldsoplag, slukket med et HT-rør samt FOSCAR-rør med skum. Skadestedet overdraget til politiet.
12:56	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
13:07	Sydhavn Station	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, efterslukket mindre brand med et HT-rør.
13:47	Skindergade	Brandalarm	Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.
14:48	Kilevej	Ild i skraldespand	Mindre brand i skraldespand, slukket med en vandslukker.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2024 til kl. 08:00 den 4. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
14:56	Aksel Møllers Have	Elevatorstop	Assisteret tre personer ud fra defekt elevator.
15:57	Vordingborggade	Bygningsbrand	Ild i et askebæger på en altan, ingen bygningsbrand. Slukket branden i askebægeret med en vandslukker.
16:33	Nadine Gordimers Vej	First Responder	First Responder
16:55	Skindergade	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
16:59	Svanemøllens Kaserne	Redning	En tilskadekommet patient befandt sig 40 meter oppe i en byggekran, og kunne ikke komme ned ved egen hjælp. Patienten firet ned med sele og scoopbåre. Overdraget skadestedet til ambulance-tjenesten og politiet.
17:34	Østerbrogade	Eftersyn	Tidligere brand i varmtvandsbeholder, slukket inden beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
18:19	Enghavevej	Eftersyn	Eftersyn på tidligere brandsted, intet at bemærke.
20:08	Finderupvej	Eftersyn	Assistance til politiet.
21:10	Jyllingevej	Naturbrand	Nyslået græs lå og dampede, intet for beredskabet.
01:52	Ved Sporsløjfen	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
04:27	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 3. juli 2024 til kl. 08:00 den 4. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
05:47	Granatvej / Finderupvej	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
06:43	Plovheldvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.