

# DØGNRAPPORT



Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:27	Krogstens Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:47	Sognevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:23	Valdemar Hansens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved beskadigelse af en detektor.
09:50	Godthåbsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
10:01	Mariendalsvej	Elevatorstop	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
10:05	Sydhavngade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:07	Puggaardsgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:08	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:54	Østergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2024 til kl. 08:00 den 11. juli 2024

11:38	Stefansgade	First Responder	First Responder
11:42	Holsbjergvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:06	Philip De Langes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:09	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af lynnedslag.
12:09	Eskildsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:11	Kaj Munks Vej	Brandalarm	Falsk alarm af anden årsag.
12:20	Frederiksborgvej	Brandalarm	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
12:46	Troels-Lunds Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
12:51	Tranehavegård	Eftersyn	Let røglugt i opgang, viste sig at stamme fra en glemt gryde i en lejlighed. Udluftet og overdraget til skadeservice.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2024 til kl. 08:00 den 11. juli 2024

13:17	Worsaaesvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
13:59	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:32	Norasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
16:05	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
17:41	Mikkel Bryggers Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:20	Ny Kongensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:02	Bøhmengade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
20:15	Roskildevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:37	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 10. juli 2024 til kl. 08:00 den 11. juli 2024

05:38	Olivia Hansens Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
05:56	Skotlandsgade	Bygningsbrand	Brand i køkken, slukket med et HT-rør. Lejligheden ventileret for røg og efterfølgende overdraget skadestedet til politiet og ambulancetjenesten.
07:00	Eriksvej	Gaslugt	Luft af petroleum forvekslet med gaslugt. Foretaget eftersyn, intet at bemærke.
07:29	Klokkerhøjen	Bygningsbrand	Brand i køkken i lejlighed, slukket med et HT-rør. Tre personer tilset af ambulancetjenesten. Branden havde medført et sprunget vandrør i køkkenet, der medførte vandskade i underliggende lejlighed. Håndteret følgeskade heraf, samt foretaget eftersyn i overliggende lejlighed og på loftet, for eventuelt brand- eller røgspredning. Branden afgrænset til lejligheden. Skadestedet overdraget til skadeservice.
07:51	Korsager Allé	Eftersyn	Foretaget eftersyn for aktiveret røgmelder, intet at bemærke.