

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. juli 2024 til kl. 08:00 den 16. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
08:25	Majporten	Eftersyn	Røg fra askebæger på altan.
09:12	Langåvej	Færdselsuheld	Færdselsuheld, bil kom bil. 1 person lettere kvæstet samt mindre materiel skade. Skadestedet sikret samt oprydning foretaget.
09:15	Abildager	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra opvaskemaskine.
09:21	Ottliavej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
09:28	Kanalholmen	Eftersyn	Assistance til EOD.
10:01	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:25	Sollentuna Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
11:15	Jernbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:18	Byvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. juli 2024 til kl. 08:00 den 16. juli 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
12:16	Rovsingsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:29	Orla Lehmanns Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:35	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:02	Reberbanegade	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.
18:03	Nyborggade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
21:15	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:22	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
23:24	Trægården	Gaslugt	Gaslugt i det fri. Eftersyn og måling foretaget. Intet at bemærke.
03:18	Tranumparken	Ild i skraldespand	Opgraderet til mindre ildløs i lejlighed. Slukket og skadestedet overdraget til politi og skadeservice.