

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juli 2024 til kl. 08:00 den 18. juli 2024

| Tidspunkt | Adresse               | Melding                 | Beskrivelse   |
|-----------|-----------------------|-------------------------|---|
| 09:56     | Carsten Niebuhrs Gade | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.   |
| 10:30     | Enghavevej            | Ild i affaldsoplæg      | Slukket ild i ca. 10 kvm. affald spredt under jernbanebro.  |
| 10:44     | Brønshøjvej           | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.   |
| 10:53     | Strandgade            | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.   |
| 11:07     | Bakken                | Ass.-A-sprøjte          | Udrykningen aflyst inden fremkomst.   |
| 11:20     | Njalsgade             | Brandalarm              | Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under udførelse af andet arbejde.   |
| 12:14     | Danshøjvej            | Bygn.brand-Etageejendom | Kortslutning i elinstallation bag tørretumbler, havde givet en del røg, men var slukket ved ankomst. Tørretumbler fjernet og eftersyn med termisk kamera foretaget. lab. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma. |
| 12:23     | Tjalfesvej            | Brandalarm              | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 13:26     | Nordre Frihavngade    | Bygn.brand-Etageejendom | Ild i vaskeri, med brandspredning til ventilation og tagkonstruktion. Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  |
| 14:24     | Vodroffs Tværgade     | Elevatorstop            | Udrykningen aflyst inden fremkomst.   |

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 17. juli 2024 til kl. 08:00 den 18. juli 2024

| Tidspunkt | Adresse          | Melding     | Beskrivelse   |
|-----------|------------------|-------------|---|
| 15:07     | Refsnæsgade      | Eftersyn    | Blind alarm, idet flere brandalarmer var gået i gang af flere omgange. Ved eftersyn konstateres det at vicevært hos ejendommen tester alle alarmerne i opgangen, hvorfor beboer har hørt den/dem flere gange. |
| 16:22     | Bystævneparken   | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  |
| 16:24     | Drejøgade        | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 17:20     | Banegårdspladsen | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 17:50     | Kalvebod Brygge  | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.   |
| 17:55     | Stuðiestræde     | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..   |
| 21:57     | Fredensgade      | Springtæppe | Assistance til politiet.  |
| 22:05     | Drejervej        | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   |
| 04:09     | Bredgade         | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 05:42     | Bredgade         | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |
| 06:01     | Bredgade         | Brandalarm  | Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   |